

Norbert Zewe GmbH - Zeppelinstr. 31 - 66557 Illingen

Freie evangelische Gemeinde
Hirtenwies 46
66117 Saarbrücken

Norbert Zewe GmbH
Zeppelinstraße 31
66557 Illingen

Fon: +49 / 68 25 / 8 00 88-0
Fax: +49 / 68 25 / 8 00 88-44

E-Mail: info@zewe-gmbh.de
Internet: www.zewe-gmbh.de

Rechnung RG2522496

Illingen, 25.06.2025

OM-Nummer 1165820 *Objektadresse*
Kundennummer D000088127 Freie evangelische Gemeinde
Ihre Referenz
Hirtenwies 46
66117 Saarbrücken

Ansprechpartner ViGI
Techniker Sascha Groß
Stefan Müller

Vers. Nr.
Schad. Nr.

Pos	Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
Ortstermin: 28.02.2025 + 11.03.2025 + 28.04.2025						
1	A0013 20	An- u. Abfahrt zum Objekt 1(Pers.)*3(Termine)*42(km)	126	km	0,90	113,40
2	A0015 20	Fahrtzeiten (Personal) Ortstermin: 28.02.2025 1(Pers.)*1(Termine)*1(Std)	1	Std	46,00	46,00
3	A0015 20	Fahrtzeiten (Personal) Ortstermin: 11.03.2025 2(Pers.)*1(Termine)*1(Std)	2	Std	46,00	92,00
4	A0015 20	Fahrtzeiten (Personal) Ortstermin: 28.04.2025 2(Pers.)*1(Termine)*1(Std)	2	Std	46,00	92,00
5	A0437 20	Messtechniker Leckortung Ortstermin: 28.02.2025 1(Pers.)*1(Termine)*1(Std)	1	Std	69,00	69,00
6	A0437 20	Messtechniker Leckortung Ortstermin: 11.03.2025 2(Pers.)*1(Termine)*2(Std)	4	Std	69,00	276,00
7	A0437 20	Messtechniker Leckortung Ortstermin: 28.04.2025 2(Pers.)*1(Termine)*1,5(Std)	3	Std	69,00	207,00
8	A0022 20	Feuchtemessgeräte	1	psch	30,50	30,50
9	A0023	Rohrverlaufsmessgerät	1	psch	98,00	98,00

Rechnung RG2522496

Übertrag 1.023,90 EUR

Seite 1 / 2

▪ Geschäftsführer: Michael Zewe
Handelsregister: Ottweiler 43701
USt-IdNr.: DE 1380 16570

▪ Bank1Saar
Kto. 58 688 002
BLZ 591 900 00
IBAN DE25 5919 0000 0058 6880 02
BIC SABADE55

▪ Sparkasse Neunkirchen
Kto. 21 018 049
BLZ 592 520 46
IBAN DE80 5925 2046 0021 0180 49
BIC SALADE51NKS

▪ Deutsche Bank
Kto. 056 129 000
BLZ 590 700 70
IBAN DE07 5907 0070 0056 1290 00
BIC DEUTDE33HAN

Vorgang: OM 1165820

25.06.2025

Messbericht

Auftraggeber: Freie evangelische Gemeinde
Hirtenwies 46
66117 Saarbrücken

Auftragnehmer: Norbert Zewe GmbH
Zeppelinstr. 31
66557 Illingen

Objekt: Freie evangelische Gemeinde
Hirtenwies 46
66117 Saarbrücken

Ortstermin: Sascha Gross - 28.02.2025 um 11:00 Uhr
Stefan Mueller - 11.03.2025 um 13:00 Uhr
Sascha Gross - 11.03.2025 um 13:00 Uhr
Sascha Gross - 28.04.2025 um 13:00 Uhr
Stefan Mueller - 28.04.2025 um 13:00 Uhr

Auftrag: Leckageortung

im Beisein von: Joachim Hipfel Pastor

Messgeräte: elektr. Feuchtigkeitsmessgeräte
Rohrverlaufs-Messgerät
Gasspürgerät

Bericht:

1. Ortstermin am 28.02.2025

Auf der Heizungsanlage wird ein Druckverlust festgestellt. Laut Herr Hipfel wurde der Druckverlust auf die Heizungsleitungen im EG eingegrenzt. Der Rohrverlauf der Heizungsleitungen wurde bestimmt und angezeigt.
Ein 2. Ortstermin, bei dem die Leitungen mittels Gasspürverfahren überprüft werden, wird notwendig.

2. Ortstermin am 11.03.2025

Die Heizungsleitungen wurden mittels Gasspürverfahren überprüft und in der Werkstatt eine durch Korrosion zerstörte Heizungsleitung lokalisiert (Foto 1-5).



Foto 1: Gebäudeansicht



Foto 2: Heizungsleitungen mittels Gas geprüft



Foto 3: Schacht in der Werkstatt



Foto 4: erhöhter Gasaustritt gemessen



Foto 5: korrodierte Heizungsleitung

Sollte nach Durchführung der Reparatur erneut ein Druckverlust festgestellt werden, wird ein weiterer Ortstermin notwendig.

Anruf Herr Hipfel am 14.04.2025:

Herr Hipfel teilte uns mit, dass nach der Druckprüfung und Reparatur erneut ein Druckverlust festgestellt wurde.

Ein weiterer Ortstermin wird notwendig.

3. Ortstermin am 28.04.2025:

Die Leitungsschächte wurden mittels Endoskop überprüft und als Ursache für den Wasserverlust eine durch Lochkorrosion zerstörte Heizungsleitung im Rohrschacht im Speiseraum EG lokalisiert (siehe Foto 6-7).



Foto 6: EG Speiseraum Öffnung geschaffen



Foto 7: defekte Heizungsleitung lokalisiert

Eine technische Austrocknung wird zum Zeitpunkt unseres Ortstermin notwendig, Angebot folgt.